

APPALTO 2100002625 - PROCEDURA APERTA - Lavori di "Estensione condotta fognaria Centro-Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di Paganico (LU)".

CHIARIMENTO N. 6

Precisazioni in merito al documento C.6 "Criteri di valutazione offerta tecnica" – criteri FOG5 e FOG6

In merito ai criteri FOG5 e FOG6, il disciplinare di gara premia tubi e raccordi in ghisa con deviazione angolare del giunto elastico automatico $\geq 1,4 * \text{Min}(\text{norm})$. Considerando la presenza in progetto di tubazioni di diametro differente, si chiede di indicare quali sono i valori minimi di deviazione angolare da considerare.

RISPOSTA

In ordine al suddetto quesito, si precisa che i valori minimi di deviazione angolare da considerare sono quelli riportati rispettivamente:

- Nel paragrafo 5.2.1 della norma UNI EN 545, per ciascun range di diametro;
- Nel paragrafo 5.5.1 della norma UNI EN 598 o all'art. 384 del CSA per ciascun range di diametro;

Si considerano nel riconoscimento del punteggio le tubazioni con diametro superiore al DN150 compreso.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott. Ing. Roberto Cecchini