

APPALTO 2100002625 - PROCEDURA APERTA - Lavori di "Estensione condotta fognaria Centro-Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di Paganico (LU)".

CHIARIMENTO N. 8

Precisazioni in merito alla fornitura delle tubazioni in PRFV

In merito alla fornitura delle tubazioni in PRFV previste dal presente appalto, si chiede se è obbligatorio che tali tubazioni siano prodotte con la tecnica della centrifugazione o se, viceversa, sono ammesse tubazioni in PRFV con altre tecnologie di produzione (ad es. procedura a filamento continuo).

RISPOSTA

In ordine al suddetto quesito, si precisa che:

- Relativamente alla fornitura di tubi in PRFV sono ammesse altre tipologie di produzione purché siano rispettati i requisiti prestazionali minimi di capitolato per quanto riguarda per esempio, Rigidezza, spessore e composizione del liner, scabrezza, resistenza all'abrasione, fornendo la documentazione prevista a riprova delle prestazioni dichiarate;

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott. Ing. Roberto Cecchini