



Ubicazione delle prova penetrometrica P1 2009



Ubicazione delle prova penetrometrica P2 2009



Ubicazione delle prova penetrometrica P3 2009



Ubicazione delle prova penetrometrica P4 2009




Ubicazione delle prova penetrometrica P5 2009



Ubicazione delle prova penetrometrica P6 2009

CARTA LITOTECNICA, DEI DATI DI BASE E IDROGEOLOGICA

Scala 1:5.000



T1 Terreni limo argillosi, con Rp variabile tra 10 e 30 Kg/cm², al cui interno sono presenti sottili orizzonti con Rp<10 Kg/cm².

T2 Terreni limo argillosi con Rp variabile tra 10 e 30 Kg/cm², al cui interno sono presenti orizzonti con Rp<10. Localmente si individuano livelli plastici di spessore consistente. Oltre i -4,0/-7,0 dal p.c. sono presenti dei limi sabbiosi con Rp>20 Kg/cm².

T3 Terreni limo argillosi con Rp compreso tra 10 e 20 Kg/cm². Oltre i -4,0 metri sono presenti limi sabbiosi, con valori di Rp variabili tra 3 e 140 Kg/cm², e argille plastiche con Rp<10 Kg/cm².

+11,0 m. s.l.m. Quota isofreatica rispetto al livello del mare riferita all'Ottobre 2000

P2 Prove penetrometriche a disposizione

P2 Prove penetrometriche effettuate nell'indagine 2007

P2 Prove penetrometriche effettuate nell'indagine 2009

P2 Tracciato della fognatura in progetto

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI DAL COMUNE DI PONSACCO VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA ACQUE

Tavola 1G		TAVOLA GEOLOGICA		Data: Agosto 2009 Scala: 1:5.000
Il responsabile del procedimento: Dott.ing. Damasco Il progettista: Dott.ing. Giovanni Geom. Luca		MORELLI SIMONELLI IACOPINI		Il responsabile del gruppo progettuale: Dott. Geol. Nicola CEMPINI
Collaborazione lavoro: Dott. Geol. Carlo Dott. Geol. Carlo Dott. Geol. Francesco		FRERI - HDI Ingegneria srl ANGELI - HDI Ingegneria srl FRANCHI - Geoprogredi		
Indice rev.	Data	Descrizione	Convalida	Approvato
Rev. 0	01/03/2007	Emissione Progetto Preliminare con illustrazioni	Simionelli	Morelli
Rev. 1	07/02/2007	Modifica: aggiornamento sezione di attraversamento	Simionelli	Morelli
DIVISIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE				
Il disegnatore P.L. Massimo AIELLO		Il responsabile di cantiere Dott. ing. Roberto CECCHINI		Il responsabile di cantiere Geom. Claudio LASTROGLI

ACQUE PONSACCO S.p.A.
Via S. Maria, 10 - 50014 PONSACCO (FI)
Tel. 059/843423 - Fax 059/843424
E-mail: info@acqueponsacco.it

ACQUE S.p.A.
Via S. Maria, 10 - 50014 PONSACCO (FI)
Tel. 059/843423 - Fax 059/843424
E-mail: info@acqueponsacco.it

Provincia di Pisa



Ubicazione delle prova penetrometrica P3 2007



Ubicazione delle prova penetrometrica P2 2007



Ubicazione delle prova penetrometrica P1 2007