

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
1:25



PROSPETTO QUADRI ELETTRICI E FORNITURE



PROSPETTO RECINZIONE SOLLEVAMENTO - SCALA 1:50



PARTICOLARE CANCELLO





DIMENSIONI BASAMENTO PER ARMADIO VETRORESINA



SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

LEGENDA

1	Elettropompa per liquami, Pn<2,0 kW - Q=7 l/s - H=7,02 m.
2	Piede di accoppiamento rapido DN 80
3	Colonna di mandata in acciaio inox AISI 316 DN 80 sp.3 mm.
4	Flangia in acciaio inoxAISI 316 DN 80 PN 10
5	Valvola di ritegno a sfera mobile per liquami DN 80
6	Organo di manovra a corpo piatto per liquami DN 80
7	Collettore di mandata in acciaio inox AISI 316 DN100 sp. 3 mm.
8	Tubo guida in acciaio inox
9	Catena di estrazione in acciaio inox
10	Interruttori di livello
11	Sostegni tubazioni in acciaio INOX
12	Circuito di scarico a 2 sfiati in acciaio INOX fi 1"
13	Scarico condotta DN 80 + stacco DN 80 per attacco autospurgo
14	Predisposizione per Misuratore di portata magnetico a elettronica separata DN 100
15	Tubazione a gravità in arrivo GRES DN 200
16	Paratoia in acciaio Inox AISI 316 DN200 PN 10 Flangiata completa di asta di manovra
17	N°2 chiusini in ghisa lamellare UNI ISO185 GS 500-7 UNI EN124 classe D400- luce 600X1200 mm
18	N°3 chiusini in ghisa sferoidale UNI ISO185 UNI EN124 classe 400- tipo fisso- H 175 mm DI 102 mm
19	N°2 chiusini in ghisa lamellare UNI ISO185 UNI EN124 classe 400- telaio quadrato luce Ø600 mm
20	N°6 chiusino in ghisa lamellare UNI ISO185 UNI EN124 classe C250- luce 400X400 mm x cavi elettrici sopra pozzetto
21	Bocchettone a uso autospurgo DN 80 completo di saracinesca DN 80
22	Collettore di spinta in PeAD DN 140 PN 16



INGEGNERIE TOSCANE
Area Territoriale A.T.O. n. 2
56121 PISA – Loc. OSPEDALETTO
Via Gherardesca, 1 – Fax 050/983420
tel. 050/983420 – Fax 050/983420

ACQUE S.p.A.
URLo e Aree acquedottistiche
56121 PISA – Loc. OSPEDALETTO
Via Gherardesca, 1 – Fax 050/983420
tel. 050/9915 11 – Fax 050/983420
Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Garibaldi, 1

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNI DI CALCINAIA E PONTEDERA
Provincia di Pisa

LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA VERSO IL DEPURATORE DI PONTEDERA E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO NELLA LOCALITA' OLTRARNO E IL CHIESINO

Tavola		Data:
7	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA DELLE CASE BIANCHE	Dicembre 2014
		Scala: 1:150-1:100-25

Committente:
Dott. Ing. Roberto CECCHINI

Progettisti:
Dott.Ing. Giovanni SIMONELLI
Geom. Luca IACOPINI

Responsabile di Commessa:
Geom. Claudio LASTRAIOLI

Collaboratori tecnici :
Dott.Ing. David FATTORINE
Dott.Ing. Luisa BRACCESI
Dott.Ing. Leonardo DURANTI

Indice rev	Data	Oggetto	Controllato	Approvato
Rev. 0	Giugno 2014	Consegna Progetto Definitivo completo	SimoneliE	BonifaziI
Rev. 1	Luglio 2014	Approvazione progetto definitivo con conferenza servizi		
Rev. 2	Dicembre 2014	Consegna Progetto Esecutivo	SimoneliE	BonifaziI
Rev. 3	Dicembre 2014	Consegna Progetto Esecutivo aggiornamento	SimoneliE	BonifaziI

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.