PROGETTO ESECUTIVO

INGEGNERIE TOSCANE
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.
Via di Villamagna 90/c, 50126, Firenze
Iscrizione R.I., Cod. sc. e P.iva 06111950488
Cap. Soc. € 100.000 i.v.

ACQUE S.p.a.
Uffici e Sede amministrativa:
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO
Via A. Bellatalla, 1
tel. 050/843111 - Fax 050/843260
Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Garigliano, 1
ACQUE sul Servizio Idrico

Comune di MONTECARLO
Provincia di LUCCA

LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE LUCIANI

ELABORATO	G_04
STATO DI PROGETTO PROSPETTI E SEZIONI	
Data :	MAGGIO 2014
Scala :	

Committente:
Dott. Ing. Roberto CECCHINI

Responsabile di Commessa:
Geom. Alessandro PIOLI

Progettista degli impianti idraulici :
Ing. Alessio CRIACHI

Collaboratori tecnici :
Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI
Dott. Ing. Nicola MAINARDI

Indice rev.	*Data*	*Oggetto*	*Controllato*	*Approvato*
00	Maggio 2014	Prima Emissione	Ing. CRIACHI	Dott. Ing. G. SIMONELLI

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.

Prospetto ovest
scala 1:50



Sezione A-A
scala 1:50



Prospetto est
scala 1:50



Prospetto sud
scala 1:50



Prospetto nord
scala 1:50



PARTICOLARE TIPO: RISANAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE DELLA VASCA (SCHEMA DI ESECUZIONE)



NOTE:

a) Le superfici su cui effettuare i trattamenti di asportazione del cls degradato e del ripristino devono essere valute in sito con la D.L. in relazione all'effettivo stato di degrado del materiale

b) Prima dell'applicazione dei prodotti valutare con la D.L. stato e consistenza delle armature metalliche ed eventualmente provvedere ad integrarle secondo le modalità indicate dalla stessa.

c) verificare con la DL la necessità di integrare eventuali armature deteriorate

PARTICOLARE TIPO: RISANAMENTO E FINITURA DELLE SUPERFICI ESTERNE (SCHEMA DI ESECUZIONE)



NOTE:

a) Le superfici su cui effettuare i trattamenti di asportazione del cls degradato e del ripristino devono essere valute in sito con la D.L. in relazione all'effettivo stato di degrado del materiale

b) Prima dell'applicazione dei prodotti valutare con la D.L. stato e consistenza delle armature metalliche ed eventualmente provvedere ad integrarle secondo le modalità indicate dalla stessa.

c) verificare con la DL la necessità di integrare eventuali armature deteriorate