

OGGETTO: Selezione Tender 2595_RDO_3906 per i lavori di “Realizzazione di impianto fotovoltaico (Pn = 909,7 kW) presso la stazione di sollevamento di Paganico” – CIG A00DED53D8

CHIARIMENTO N. 4

Annulla e sostituisce il chiarimento n. 4 del 23.10.2023

Un'impresa, che intende partecipare alla selezione richiamata in oggetto, pone il seguente quesito:

nell'offerta tecnica si possono proporre potenze fino a 1MW. Tale potenza la si può raggiungere incrementando la superficie del campo fotovoltaico oppure ci sono dei vincoli morfologici e geometrici che impediscono di superare il numero di 1654 moduli previsti in progetto?

RISPOSTA

L'incremento della potenza installata rispetto al valore di base di 909,70 kW non può essere conseguito aumentando la superficie di terreno occupata dal campo fotovoltaico rispetto a quella prevista dal progetto a base di gara. Con riferimento alla planimetria allegata, non possono essere occupate le zone evidenziate con retinatura rossa

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Demetrio Dario Foti



Allegato

- Planimetria

Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acque.net

