

OGGETTO: Selezione Tender 2595_RDO_3906 per i lavori di “Realizzazione di impianto fotovoltaico (Pn = 909,7 kW) presso la stazione di sollevamento di Paganico” – CIG A00DED53D8

CHIARIMENTO N. 6

Due imprese che intendo partecipare alla selezione in oggetto pongono i seguenti quesiti in merito alla potenza dell'impianto

QUESITO 1: con riferimento alla documentazione del comparto tecnico, vorremmo sapere la potenza di immissione indicata nella richiesta di connessione dell'impianto fotovoltaico;

QUESITO 2: Si domanda quali siano le linee guida relative al sub-criterio 1.1 POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO

RISPOSTE

RISPOSTA AL QUESITO 1: La potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione è pari a 875 Kw;

RISPOSTA AL QUESITO 2: nel sub-criterio di valutazione 1.1 la potenza nominale dell'impianto da considerare è pari alla somma delle potenze dei moduli fotovoltaici che formano il campo (parametro base pari a 909,7 kWp).

il Responsabile del Procedimento

Ing. Demetrio Dario Foti