

OGGETTO: Selezione Tender 2595_RDO_3906 per i lavori di “Realizzazione di impianto fotovoltaico (Pn = 909,7 kW) presso la stazione di sollevamento di Paganico” – CIG A00DED53D8

CHIARIMENTO N. 10

Un'impresa che intende partecipare alla selezione in oggetto pone il seguente quesito:

si chiede se è possibile prevedere di utilizzare moduli fotovoltaici di potenza maggiore (es. 690w) riducendo contestualmente lo spazio occupato dalle strutture

RISPOSTA

Risulta possibile utilizzare moduli fotovoltaici di potenza maggiore di quella prevista nel progetto di gara, nel rispetto delle prestazioni minime dei moduli stessi riportate nel Capitolato. Si precisa che per potenza di targa dei moduli si intende esclusivamente quella riferita alle condizioni STC (Standard Test Condition).

il Responsabile del Procedimento

Ing. Demetrio Dario Foti