



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

OGGETTO: RISPOSTA A CHIARIMENTO TENDER_3692 – RfQ 5677 avente ad oggetto:
“COLLEGAMENTO FOGNARIO DEL DEPURATORE DI EMPOLI, LOC. PAGNANA, AL DEPURATORE CUOIODEPUR DI SAN MINIATO”

CHIARIMENTO N. 9

Un'impresa che intende partecipare alla selezione pone il seguente quesito:

QUESITO 1: In riferimento al criterio “FOG10” si chiede di chiarire se la saldatura deve essere realizzata con manicotti elettro-saldabili o mediante saldatura “testa a testa”

QUESITO 2: Si richiede un chiarimento in relazione al criterio di valutazione AMB 3. Il testo del criterio riporta la seguente dicitura: “Sarà assegnato il punteggio se il concorrente presenterà la dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli BIODEGRADABILI come indicato nel criterio”. Successivamente, tuttavia, viene riportata una tabella relativa a prodotti con contenuto in parte RIGENERATO. Trattandosi di prodotti differenti tra loro, si richiede gentilmente di specificare quali dei prodotti citati sono richiesti al fine della soddisfazione del criterio, se biodegradabili, rigenerati, oppure sono accettati entrambi

RISPOSTE

Risposta 1: La saldatura deve essere realizzata “Testa a testa”

Risposta 2: Si precisa che, ai fini della soddisfazione del criterio di valutazione AMB 3, sono accettati sia gli oli rigenerati, così come indicato nella Tabella 1 e nel criterio, sia gli oli biodegradabili, a condizione che la percentuale di olio biodegradabile sul peso totale del prodotto sia paragonabile ai valori riportati nella medesima tabella. Un prodotto con olio totalmente biodegradabile otterrà quindi il punteggio massimo previsto dal criterio. Pertanto, entrambe le tipologie di prodotti (oli rigenerati e oli biodegradabili) possono ottenere il punteggio massimo previsto dal criterio, nel rispetto dei requisiti indicati





Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Roberto Cecchini

