



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

OGGETTO: CHIARIMENTI TECNICI - TENDER_4661 – RDO 7309 avente ad oggetto:
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PISA NORD – SAN JACOPO - CIG
BA60DF11E2 – CUP E58F99000000006

CHIARIMENTO N. 3

Un'impresa interessata alla selezione pone il seguente quesito:

QUESITO 1: *Con riferimento al criterio di valutazione QUA_02, si chiede di chiarire quanto segue:*

Nel Cap. 5 punto 2) è indicata una "portata specifica minima" pari a 48,6 kW: si richiede conferma dell'unità di misura, in quanto il kW rappresenta una potenza e non una portata specifica, e si chiede se il valore sia da intendersi, ad esempio, come 48,6 kg aria/kW o altra grandezza. Si evidenzia inoltre che il parametro della sola potenza assorbita o della portata specifica non risulta necessariamente rappresentativo del reale consumo energetico dell'impianto, il quale dipende dal profilo di esercizio e dalle ore di funzionamento; si chiede pertanto se, ai fini della valutazione quantitativa, possa essere considerato il consumo energetico complessivo stimato (kWh/giorno o kWh/anno) in condizioni di esercizio coerenti con il progetto, qualora adeguatamente documentato dal concorrente.

RISPOSTE

RISPOSTA 1: Si chiarisce che il valore di 48,6 relativo alle soffianti dell'ossidazione (così come il 49,9 delle soffianti della digestione) deve intendersi come riportato nell'intestazione della tabella con unità di misura Kg aria/kW e non kW come indicato a fianco al valore stesso.

Il dato come scritto nella nota in fondo alla tabella si riferisce al valore riportato nell'elaborato R.T.1.1 alla specifica sezione della macchina. Tali valori fanno riferimento al regime di massima rotazione della macchina a una frequenza nominale di 50 Hz e all'assorbimento complessivo dalla rete dell'intero sistema macchina compreso di eventuali accessori





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

(centraline elettroniche, ventole di raffreddamento, etc.) al punto di lavoro previsto e indicato nell'elaborato alla sezione parametri di lavoro.

Non sono dunque ammessi indicazioni di valori quali kW/giorno o kW/anni proprio in considerazione del fatto che non può essere univocamente determinato un regime di esercizio reale.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Roberto Cecchini

