

OGGETTO: CHIARIMENTI TECNICI - TENDER_4661 – RDO 7309 avente ad oggetto:
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PISA NORD – SAN JACOPO - CIG
BA60DF11E2 – CUP E58F99000000006

CHIARIMENTO N. 13

Un'impresa interessata alla selezione in oggetto pone il seguente quesito:

QUESITO 1: *Con riferimento alla risposta al Quesito n.1 del Chiarimento n.10, nella quale viene precisato che:*

- *la relazione R.EL.01 fa riferimento agli strumenti di misura elettrica, previsti con collegamento RS485 (Modbus) ai PLC;*
- *il disciplinare R.T.1.1 fa invece riferimento ad altra strumentazione in campo (sensori di livello, sonde di misura degli inquinanti, ecc.) con uscita analogica 4–20 mA, considerato che nel CSA, al capitolo 4 dell'Allegato 2 – “Criteri di valutazione dell'offerta”, è previsto che “non saranno ammesse proposte relative ad apparati di campo non in grado di gestire i protocolli di comunicazione Modbus RTU TCP/IP e IEC 60870-5-104”, al fine di una corretta formulazione dell'offerta si chiede di confermare esplicitamente se tale requisito debba intendersi:*
- *limitato ai soli strumenti di misura elettrica, di cui alla relazione R.EL.01; oppure*
- *esteso a tutti gli apparati di campo previsti in progetto, inclusa la strumentazione prevista dal disciplinare R.T.1.1 con uscita analogica 4–20 mA (sensori di livello, sonde di qualità, ecc.).*

Si chiede cortesemente di specificare quale delle due interpretazioni sia da considerarsi corretta ai fini della presentazione dell'offerta.

QUESITO 2: *Si richiede la condivisione degli allegati alla Delibera 167 del 21/02/2022, richiamati nella relazione generale (pagine 72-73) e relativi all'autorizzazione ambientale dell'intervento.*



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

QUESITO 3: *Con riferimento al criterio quantitativo QUA_1, “Proposte finalizzate al miglioramento della durabilità delle carpenterie dell’impianto di depurazione”, si chiede di confermare che la miglioria proposta possa essere presentata attraverso una dichiarazione di impegno dell’operatore economico a fornire tutte le tubazioni in AISI 316 e tutte le paratoie e lamiere di stramazzo in AISI 316, senza la necessità di allegare una specifica scheda tecnica di prodotto o una dichiarazione del fornitore.*

RISPOSTE

RISPOSTA 1: in merito a quanto avanzato con la richiesta di chiarimento tecnico si conferma che il requisito deve intendersi esteso a tutti gli apparati di campo previsti in progetto, inclusa la strumentazione prevista dal disciplinare R.T.1.1 con uscita analogica 4–20 mA (sensori di livello, sonde di qualità, ecc.).

RISPOSTA 2: la delibera richiesta e citata nei documenti di gara è pubblica ed è reperibile sul sito della Regione Toscana. Per comodità di consultazione si indica il link: <https://www.regione.toscana.it/ricerca-atti#/searchAttiGiunta/detailsAttoGiunta/2022DG00000000217>

RISPOSTA 3: si conferma che il punteggio relativo al criterio quantitativo QUA_1 potrà essere attribuito a seguito di autodichiarazione in merito alla rispondenza delle caratteristiche che il concorrente intende proporre per le forniture dei materiali, purché rispettose delle specifiche di capitolato.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Roberto Cecchini

