



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

OGGETTO: CHIARIMENTI TECNICI - TENDER_4661 – RDO 7309 avente ad oggetto:
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PISA NORD – SAN JACOPO - CIG
BA60DF11E2 – CUP E58F99000000006

CHIARIMENTO N. 14

Un'impresa interessata alla selezione in oggetto pone il seguente quesito:

QUESITO 1: *Con riferimento alla risposta al Quesito n.1 del Chiarimento n.12, nella quale viene precisato che “verranno valutati i valori di portata specifica minima delle macchine proposte (calcolati come portata d'aria e relativo assorbimento dalla rete)” si chiede conferma che, per ogni tipologia di soffiante, il calcolo di detto parametro sia da intendersi come rapporto tra la portata di aria (kg/h), riportata nell'elaborato R.T.1.1, e la potenza assorbita dalla rete delle apparecchiature proposte (kW). In caso affermativo si chiede quindi conferma che l'unità di misura corretta del parametro oggetto di valutazione portata specifica minima sia ((kgaria/h)/kw*

RISPOSTE

RISPOSTA 1: Si conferma che per la valutazione dei valori di portata specifica minima delle macchine proposte si intende il rapporto tra la portata di aria [kg/h] e la potenza assorbita; quindi, l'unità di misura del parametro è da intendersi [(kgaria/h)/kw].

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Roberto Cecchini

